

ที่ ปจ ๗๓๗๐๔/๑๒๕๕

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๐๒

WWW.tambonnontree.com

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ปลัด อบต.



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายเถี่ยว พันชำนาญ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น...หน่วยงาน ...อบต.นนทรี อ.ภินทร์บุรี จ.ปราชญ์บุรี.. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา
๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.....๒๕๖๕.....
โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๒

ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฉีก)

.....
ได้รับรายงานของเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

- ☐ สำนักปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างฯ ☐ ถือปฏิบัติ
☒ กองการศึกษาศึกษา ☐ กองสาธารณสุขฯ

ฟาร์มสุกรนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 3284
 วันที่ 14 ส.ค. 2565 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 506
 วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
 รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
 น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวศิริกัลยา ขวัญสุข
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวทักษิญา รักษาอุดมโชค)
 ผู้จัดการทั่วไป

(นายเพชรสกลันต์ สีสัง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายเถี่ยว พันขำนาญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล.....นนทบุรี.....เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์...095-1836391.... โทรสาร-..... มี
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน).. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....เลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก.).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)027/2565..... ออกให้โดยอบต.นนทบุรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2566.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/11/2022	34	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
2/11/2022	34	240.0	180	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
3/11/2022	38	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
4/11/2022	34	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
5/11/2022	32	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
6/11/2022	28	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
7/11/2022	38	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
8/11/2022	36	240.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
9/11/2022	34	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
10/11/2022	32	240.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
11/11/2022	34	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
12/11/2022	28	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
13/11/2022	36	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
14/11/2022	32	240.0	190	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
15/11/2022	30	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-
16/11/2022	28	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/2022	36	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/11/2022	28	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19/11/2022	28	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20/11/2022	34	240.0	190	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21/11/2022	28	240.0	180	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22/11/2022	36	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23/11/2022	28	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24/11/2022	32	240.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25/11/2022	28	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26/11/2022	36	240.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27/11/2022	36	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28/11/2022	38	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29/11/2022	38	180.0	160	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
30/11/2022	36	240.0	170	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
17/11/2022	36	300.0	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/11/2022	28	180.0	150	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่

ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวทักษญา รักษาอุดมโชค)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวทักษญา รักษาอุดมโชค)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบล.....นนทรี.....เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์095-183-6391..... โทรสาร-.....
 มี.....บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....ฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)..027/2565..
 ออกให้โดย..อบต.นนทรี..หมดอายุ..หมดอายุ 4 มีนาคม 2566.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนพฤศจิกายน... พ.ศ..2565....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวทักษญา รักษาอุดมโชค)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวทักษญา รักษาอุดมโชค)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....บ่อหมักแก๊สชีวภาพ Cover Lagoon
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบน้ำตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ).....บ่อพักน้ำบำบัด

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ...990.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,900.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,270.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗